



MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

EQUIPAMENTOS COMBATE AO INCÊNDIO MERCADO MUNICIPAL

Segue abaixo a relação dos itens de maior relevância:

Hidrantes:

- **Item 04.01 CÓDIGO 37527** – MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO – 1,00 UND.
- **Item 04.02 CÓDIGO 20963** – CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90X60X17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA – 1,00 UND.
- **Item 04.03 CÓDIGO 96765** – ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17 CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 – 1,00 UND.

Reservatório, Bomba, Rede de Distribuição de Água:

- **Item 05.01 CÓDIGO 12829** – RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A-36/TIPO TUBULAR (DIAM. 1,47M H= 7,60 M), CAP. 12.000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPÓXI POLIAMDA 150 A 180 MICRAS E EXT. ESMAT. SINTÉ. ANTI-CORROS. ALTA QUALI. 130 A 180 MICRAS-FORNECIMENTO E INSTALADO – 1,00 UND.
- **Item 05.02 CÓDIGO ED_50184** – QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFASICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO - 1,00 UND.
- **Item 05.03 CÓDIGO 102122** – BOMBA CENTRÍFUGA, TRÍFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140M, Q 4,2 A 14,9 M3/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2020 - 1,00 UND.
- **Item 05.04 CÓDIGO ED_50186** – CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150MM, COMPRIMENTO DE 1,20M COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE - 1,00 UND.
- **Item 05.05 CÓDIGO ED_50198** – MANÔMETRO WILLY. MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI - 1,00 UND.
- **Item 05.06 CÓDIGO ED_50185** – PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI - 1,00 UND.
- **Item 05.07 CÓDIGO ED_50187** – SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V - 1,00 UND.

Vanessa Faria Grisolia

Eng. Civil CREA 119171/D

Diretora de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente