

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS
SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE

GRS - Pouso Alegre

Av: Vicente Simões nº 984 Bairro: Nova Pouso Alegre Pouso Alegre - MG

CNPJ: 18.715.516/0020-40

E-mail: labmacro.pou@saude.mg.gov.br

Telefone: (35)2102-9672

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº240602001171

Nº Vigilância: 41 | Nº Processo: 01080/24

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO FINO (CNES: 7041950)

Município: OURO FINO / MG

Telefone: 3441-9470 / E-mail: fiscalvisa@ourofino.mg.gov.br

Natureza: PÚBLICA Origem: MERCADÃO MUNICIPAL

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL

Motivo: POTABILIDADE

Local: MERCADÃO MUNICIPAL

Endereço: RUA JOSÉ RIBEIRO DE MIRANDA SN

Município: OURO FINO / MG

Zona: URBANA

Procedência da Coleta: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Ponto da Coleta: TORNEIRA ANTES DA RESERVAÇÃO

Forma de Abastecimento: SAA - S314600000001 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE OURO FINO

Responsável: JULIANA FERNANDES Documento: RG 13.454.599 Telefone: (35) 99957-8020

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA Apresentação: 100 mL Acondicionamento: REFRIGERADO

Data da Coleta: 21/08/2024 Hora da Coleta: 14h 40min Chuva nas últimas 48hs: NÃO

ANÁLISE DE CAMPO

Não informado pelo responsável da coleta.

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 22/08/2024 Hora: 08h 50min Entregue por: JULIANA FERNANDES Recebido por: MARTA MENDES

RESULTADO DAS ANÁLISES

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS Data Inicial Processamento: 22/08/2024 Data Final Processamento: 23/08/2024

Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 Valor

Ref.: Não se aplica

Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 24ª Ed. 9223 B

Resultado: Presença

Conclusão: Não Se Aplica Complemento: "Inexiste Valor de Referência para amostra individual, coletada no sistema de distribuição e nos pontos de consumo".

Observação: A presença de Coliformes totais deve ser avaliada no contexto amostral/mês, por se tratar de um parâmetro indicador da integridade do sistema de distribuição, "da condição de operação e manutenção do sistema de distribuição de SAA e pontos de consumo e reservatório de SAC em que a qualidade da água produzida pelos processos de tratamento seja preservada" (Port. GM/MS nº 888/2021, anexo 1, nota 4).

Conferido e liberado por KARLA CRISTINA LOPES(CRF/MG: 20988), em 26/08/2024 09:24:30.

Ensaio: ESCHERICHIA COLI Data Inicial Processamento: 22/08/2024 Data Final Processamento: 23/08/2024

Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 Valor

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS
SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE

GRS - Pouso Alegre

Av: Vicente Simões nº 984 Bairro: Nova Pouso Alegre Pouso Alegre - MG

CNPJ: 18.715.516/0020-40

E-mail: labmacro.pou@saude.mg.gov.br

Telefone: (35)2102-9672

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº240602001171

Nº Vigilância: 41 | Nº Processo: 01080/24

Ref.: Ausência em 100 mL

Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 24ª Ed. 9223 B

Resultado: Ausência

Conclusão: Satisfatório

Conferido e liberado por **KARLA CRISTINA LOPES(CRF/MG: 20988)**, em 26/08/2024 09:24:30.

CONCLUSÃO FINAL

SATISFATÓRIA

Conferido e liberado por **KARLA CRISTINA LOPES(CRF/MG: 20988)**, em 26/08/2024 09:46:26.

Notas: 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;
2 - LQ: Limite de Quantificação | LD: Limite de Detecção;
3 - NA: Não se Aplica;
4 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;
5 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;
6 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;
7 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante..