

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS
SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE

GRS - Pouso Alegre

Av: Vicente Simões nº 984 Bairro: Nova Pouso Alegre Pouso Alegre - MG

CNPJ: 18.715.516/0020-40

E-mail: labmacro.pou@saude.mg.gov.br

Telefone: (35)2102-9672

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº240602001652

Nº Vigilância: 61 | Nº Processo: 01554/24

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO FINO (CNES: 7041950)

Município: OURO FINO / MG

Telefone: 3441-8503 / E-mail: fiscalvisa@ourofino.mg.gov.br

Natureza: PÚBLICA Origem: ESPORTE

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL

Motivo: POTABILIDADE

Local: ESTÁDIO MUNICIPAL

Endereço: RUA CONSTANT JARDIM SN

Município: OURO FINO / MG

Zona: URBANA

Referência do Local da Coleta: ESTÁDIO CAPITÃO ARMANDO

Procedência da Coleta: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Ponto da Coleta: TORNEIRA ANTES DA RESERVAÇÃO

Forma de Abastecimento: SAA - S314600000001 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE OURO FINO

Responsável: JULIANA FERNANDEA Documento: RG 13.454.599 Telefone: (35) 99957-8020

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA Apresentação: 100 mL Acondicionamento: REFRIGERADO

Data da Coleta: 16/10/2024 Hora da Coleta: 15h 40min Chuva nas últimas 48hs: NÃO

ANÁLISE DE CAMPO

Não informado pelo responsável da coleta.

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 17/10/2024 Hora: 11h 13min Entregue por: ANTONIO MARCOS Recebido por: CAMILLE SERPA

RESULTADO DAS ANÁLISES

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS Data Inicial Processamento: 17/10/2024 Data Final Processamento: 18/10/2024

Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 Valor

Ref.: Não se aplica

Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 24ª Ed. 9223 B

Resultado: Ausência

Conclusão: Não Se Aplica Complemento: "Inexiste Valor de Referência para amostra individual, coletada no sistema de distribuição e nos pontos de consumo".

Observação: A presença de Coliformes totais deve ser avaliada no contexto amostral/mês, por se tratar de um parâmetro indicador da integridade do sistema de distribuição, "da condição de operação e manutenção do sistema de distribuição de SAA e pontos de consumo e reservatório de SAC em que a qualidade da água produzida pelos processos de tratamento seja preservada" (Port. GM/MS nº 888/2021, anexo 1, nota 4).

Conferido e liberado por KARLA CRISTINA LOPES(CRF/MG: 20988), em 18/10/2024 14:28:53.

Ensaio: ESCHERICHIA COLI

Data Inicial Processamento: 17/10/2024

Data Final Processamento: 18/10/2024

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS
SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE

GRS - Pouso Alegre

Av: Vicente Simões nº 984 Bairro: Nova Pouso Alegre Pouso Alegre - MG

CNPJ: 18.715.516/0020-40

E-mail: labmacro.pou@saude.mg.gov.br

Telefone: (35)2102-9672

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº240602001652

Nº Vigilância: 61 | Nº Processo: 01554/24

Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

Ref.: Ausência em 100 mL

Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 24ª Ed. 9223 B

Resultado: Ausência

Conclusão: Satisfatório

Conferido e liberado por **KARLA CRISTINA LOPES(CRF/MG: 20988)**, em 18/10/2024 14:28:53.

CONCLUSÃO FINAL

SATISFATÓRIA

Conferido e liberado por **KARLA CRISTINA LOPES(CRF/MG: 20988)**, em 23/10/2024 16:15:34.

Notas: 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;
2 - LQ: Limite de Quantificação | LD: Limite de Detecção;
3 - NA: Não se Aplica;
4 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;
5 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;
6 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;
7 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante..